Verifica

Prestazione di evacuatori naturali di fumo e calore
Prova di resistenza al calore

Rapporto di prova
N. 16-002023-PR03
(PB-A04-01-it-01)

Cliente	NEKOS srl Via Capitoni, 7/5 36064 Mason Vicentino (VI) Italia
Partner di sistema	-
Prodotto	Evacuatori naturali di fumo e calore
Denominazione	"SHEV WALL AWS 70 HI"
Dimensioni esterne dell'unità (larghezza x altezza)	2.400 mm x 1.250 mm
Luce di apertura (larghezza x altezza)	2.260 mm x 1.110 mm
Materiale del telaio fisso	"Profili in alluminio con barriera termica, Schüco AWS 70 HI"
Tipo di costruzione	"Vasistas singolo con apertura verso l'interno"
Tipo di montaggio	Montaggio parete a 90°
Azionamento	"Azionamento a catena INKA 356 24V"
Particolarità	-

Evacuatori naturali di fumo e calore ENFC

Prova di resistenza al calore

Classificazione
a norma DIN EN 12101-2:2003-09 Allegato G

B 300

ift Rosenheim
Notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
PÜZ
EG-Referenz-Nr. 0757

ift Rosenheim
04.08.2016

Dott. in Fisica Gerhard Wackerbauer
Direttore del dipartimento di prova
Protezione antincendio

Ing. (FH) Anyke Aguirre Cano
Addetto alle prove
Protezione antincendio

Riferimenti base

EN 12101-2:2003
EN 1363-1:2012

Equivalenti alle versioni nazionali DIN EN.
Rapporto di prova 16-002023-PR03 (PB-A04-01-en-02) del 30/06/2016

Rappresentazione

Istruzioni per l'uso

Il presente rapporto di prova ha lo scopo di dimostrare la prestazione degli evacuatori naturali di fumo e calore (ENFC) quando esposti al calore.
Il presente rapporto di prova non fornisce alcuna dimostrazione dell'uso specificato/della verifica dell'applicabilità secondo quanto definito dalle autorità di vigilanza competenti in materia di edilizia!

Validità

I dati e i risultati citati si riferiscono esclusivamente al provino del prodotto descritto e sottoposto a prova.

Note sulla pubblicazione

Si applica la scheda ift "Condizioni e istruzioni per l'uso dei documenti di prova ift".

La copertina può essere utilizzata come sintesi.

Indice

Il rapporto consta complessivamente di
23 pagine (inclusi gli allegati)

1 Oggetto
2 Procedura
3 Risultati
Allegato (16 pagine)

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00