

Diagram of a smoke alarm (RAUCHABZUG) with a height dimension of 1.4 m $\pm$ 0.2.


① 3 x...mm² ohne GN/YE bei Standardantrieben und IQ windowdrives
ohne Unterscheidung zwischen Lüftungs- und RWA-Betrieb

4 x...mm² ohne GN/YE bei IQ windowdrives mit Unterscheidung
zwischen Lüftungs- und RWA-Betrieb

Kabelquerschnitt	(min. 1,5²)
Kabelquerschnitt	= $\frac{\text{Kabellänge} \cdot \text{Gesamtstrom aller Antriebe}}{73}$

$$\sim \frac{40\text{m} \cdot 2 \cdot 0,8\text{A}}{73} \sim 0,9 = 1,5\text{mm}^2$$

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benützung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benützung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu, ohne vorherige Zustimmung von GEZE. Diese Zeichnung wird unverzüglich Dritten zugänglich gemacht werden. This drawing shows the state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims or demands in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractual obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.



Bei Kombination mit Fremdfabrikaten übernehmen wir keine Gewähr- und Serviceleistungen.

EMPB = Erstmusterprüfbericht /First sample test report

[illegible]